


Záznam o odběru vzorků pitné vody		dle SOP-V-01		
Název zakázky: Městys Bojanov		Číslo zakázky: 9826		
Důvod odběru vzorků: kontrolní odběry pitné vody				
Odkaz na plán vzorkování ze dne: 19. 11. 2025				
Označení vzorku:	Horní Bezděkov č. p. 47			
Identifikace odběrového místa:	RD			
Identifikace bodu odběru:	vodovodní baterie - kuchyň			
Datum odběru vzorku:	21. 11. 2025			
Čas odběru vzorku:	11:45			
Měření na místě:	Barva:	čirá		
	Pach:	0		
	Chuť:	0		
	Ozon: [mg/l]	---		
	Hodnota pH:	7,12		
	Teplota vzorku: [°C]	14,5		
	Rozp. O₂: [mg/l]	---		
	Konduktivita: [μS/cm]	---		
	Volný chlór: [mg/l]	0,03		
	Oxid chloričitý: [mg/l]	---		
	Zákal: ZF	---		
Meteorologické podmínky:	Teplota vzduchu: [°C]	2		
	Srážky ano/ne:	ne		
	Oblačnost:	oblačno		
Teplota vzorku při předání do laboratoře: [°C]	5			
Použitá měřidla:	teploměr T – 177, T – 228, pH metr ev. č. 229, HACH ev. č. 261			
Poznámky k odběru vzorků, odběru přítomen:	- filtrace vzorku při odběru ANO / NE			

Vzorek odebral, měření na místě provedl, za dopravu vzorku do laboratoře zodpovídá a vzorek předal:

Jaromír Hrachovina, 21. 11. 2025, 13:15



BIOANALYTIKA CZ, s. r. o.
 Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
 Tel.: 469 681 495
 IČO 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Požadovaná laboratorní stanovení: Horní Bezděkov č. p. 47 Vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění – krácený rozbor 1x0,5 l ZCH, 2x0,1 l PE kovy, kond., 1x0,1 l TOC, 1x0,25 l sterilní	
Zkoušky provedené externím dodavatelem:	
Doplňující informace: Objednatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Kontaktní osoba: Ing. Ilona Saifertová Termín dodání výsledků: 5. 12. 2025 Výsledky předat do databáze PiVo ANO / NE Požadováno porovnání naměřených hodnot s platnou legislativou ANO / NE	
Předal: Jaromír Hrachovina	Podpis/datum: 21. 11. 2025
Převzal: Ing. Klára Ptáčková	Podpis/datum: 21. 11. 2025
Schválil: Ing. Markéta Dvořáčková	Podpis/datum: 21. 11. 2025