



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zakázka:	Rekonstrukce dětských hřišť v katastru Bojanova
Zadavatel:	Městys Bojanov, Bojanov 18, 538 26 Bojanov
Druh zakázky:	veřejná zakázka na dodávku
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení podle zákona)

a) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Městys Bojanov
Adresa: Bojanov 18, 538 26 Bojanov
IČ: 00269867
DIČ: CZ00269867
Kontaktní osoba: Milan Michálek, starosta městyse
Telefon: +420 725 091 029
Email: bojanov@bojanov.cz

Název zástupce zadavatele regiozona s.r.o.
Sídlo zástupce zadavatele: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
IČ: 03624625
DIČ: CZ03624625
E-mail: tender@regiozona.cz

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem „**Rekonstrukce dětských hřišť v katastru Bojanova**“.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Dotaz č. 1

V položkovém rozpočtu jsou uvedeny dvě šplhací sestavy a v Technické specifikaci herních prvků je uveden pouze jeden popis – III. Šplhací sestava 10 modulů. Jedná se tedy o stejný prvek, který bude dodán v počtu 2ks?

Odpověď:

Ano, jedná se o jeden prvek, který bude dodán v počtu 2ks.

Dotaz č. 2

V položkovém rozpočtu je uvedena dopadová plocha, která je uvedena v Technické specifikaci herních prvků – XV. Dopadová plochy zatravněovací deska. V položkovém rozpočtu je výměra 25ks. Dle výběru prvků, které mají výšku pádu větší než 1m, je mnohem větší předpoklad celkové dopadové plochy.

Jedná se o prvky: workoutová sestava, šplhací sestava (2ks?), trojhrazda. Můžete toto přesněji specifikovat –vysvětlit?



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď:

U položky dopadové plochy došlo k nedorozumění v měrné jednotce, nejedná se o počet kusů, nýbrž o m².

Šplhací sestava bude ukotvena do stávající plochy – kačírku.

Pod workoutovou sestavou dopadová plocha není řešena.

Dopadová plocha v celé své ploše 25 m² bude tedy použita pod trojhrazdu.

Ve Zlíně, dne 21.7.2021

Zadavatel: Městys Bojanov, Bojanov 18, 538 26 Bojanov

Statutární zástupce zadavatele: Milan Michálek, starosta městyse

Zástupce zadavatele: regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

.....
Podpis osoby jednající za zadavatele